สง.ศูนย์บริการทางการศึกษา
เลขรับ 967
วันที่ 4 มิ.ย. 57
เวลา 10.50 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศบศ. โทร. ๒๑๙
ที่ ๐๐๓๕.๗๑๒/๑๐๙๖ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานและขอสนับสนุนปรับปรุงสภาพอาคารเรียน

6.1-3-01
53-3-03

เรียน ผบช.รร.นรต. (ผ่าน ผบก.อก.)

๑. ศบศ. มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยอาคารเรียน ๕๐,๕๑ และ ๕๒ ได้ทำการตรวจสภาพอาคารเรียนดังกล่าวแล้วพบว่ามีปัญหาข้อขัดข้อง มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ อาคารเรียนซึ่งเป็นสถานที่เรียนของ นรต. นักเรียนอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และสถานที่สอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่มีป้ายบอกชื่ออาคาร ทำให้ไม่สะดวกสำหรับผู้มาใช้บริการห้องเรียน

๑.๒ ช่างไฟฟ้าที่มาดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับห้องควบคุมไฟฟ้าของอาคารเรียนที่อยู่ชั้นใต้ดิน พบว่าเมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังห้องควบคุมไฟฟ้า อาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าดูด และอาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือเกิดความเสียหายทรัพย์สินของทางราชการได้ และควรให้ทำการย้ายตู้ไฟจากชั้นใต้ดินมาไว้ที่ชั้น ๑

๑.๓ ทางเดินหน้าห้องอาคารเรียนบริเวณ ชั้น ๑, ๒ และ ๓ หลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดเกือบทั้งหมด และบริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน ๕๐, ๕๑ และ ๕๒ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทำให้ไม่สามารถมองเห็นทางเดินได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ นรต. อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่เปิดปิดห้องเรียน และผู้ที่เข้าเวรตรวจความเรียบร้อยอาคารเรียน

๒. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ นรต. นักเรียนอบรมหลักสูตรต่างๆ ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ และประชาชนบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ ศบศ. จึงขอรับการสนับสนุนจาก รร. นรต. ให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ จัดทำป้ายชื่ออาคารวิชาการ ๕๐, ๕๑ และ ๕๒

๒.๒ ให้ช่างผู้ชำนาญงานไฟฟ้า มาทำการตรวจสอบ เพื่อทำการย้ายตู้ไฟจากชั้นใต้ดินมาไว้ที่ชั้น ๑ และเดินระบบไฟฟ้าภายในตู้ไฟใหม่โดยละเอียด

๒.๓ ให้ช่างผู้ชำนาญงานไฟฟ้า มาทำการตรวจสอบและติดตั้งไฟส่องสว่างหน้าห้องเรียนชั้น ๑ – ๓ และทางเชื่อมระหว่างที่อาคารเรียนวิชาการ ๕๐, ๕๑ และ ๕๒ โดยให้ใช้ระบบออโต้เซลล์ เพื่อสะดวกในการเปิด – ปิดไฟฟ้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ต.
(สมเดช วุฒิเสถียร)
ผบก.ศบศ.รร.นรต.

ตรวจ
พ.ต.อ. รอง ผบก.ศบศ.
พ.ต.อ. ผกก.สรส.ศบศ.
พ.ต.ท.หญิง รอง ผกก.สรส.ศบศ.
พ.ต.ท.หญิง สว.สรส.ศบศ.
ร.ต.ต. รอง สว.สรส.ศบศ.

๓/๒/๕๗
๓/มิ.ย./๕๗
๔/มิ.ย./๕๗ ดำเนินการให้ด้วยครับ
๔/มิ.ย./๕๗
...../...../.....
...../...../.....